

Общество с ограниченной ответственностью
«ВМ Инвест»

ПРОТОКОЛ № 87

Технического совещания по вопросу выявленных недостатков при эксплуатации домов
№24/1 ; № 24/2 и №26 ЛСТК построенных на стройплощадке ул. Авиаторов
09 октября 2015г.

г. Нарьян-Мар

Председатель:

Технический директор
ООО «ВМ Инвест»

Петрусь Павел Николаевич

Секретарь:

Начальник ПТО

Решетко Владимир Александрович

Участники:

Главный инженер
ООО «Версо М»

Зеленевич Николай Васильевич

Ген. Директор

ООО «НАШ ДОМ»

Ефименко Александр Николаевич

**1. Доклад Ефименко А.Н. о результатах эксплуатации вновь построенных домах
№24/1; №24-2 период за сентябрь 2015г.**

Выступил: Ефименко А.Н.

Замечания по эксплуатации домов № 24/1; № 24/2 и № 26

1. В процессе эксплуатации домов из отдельных квартир стали поступать заявления о том, что из электрических розеток и из под плинтусов в квартиру проникает холодный воздух.

Решили:

Информацию докладчика принять к сведению и выполнить следующее.

1. Произвести герметизацию примыканий обшивки из гипсокартона внутренних стен с ж/б плитой перекрытия монтажной пеной по периметру наружных стен. Места установки электророзеток в наружных стенах загерметизировать монтажной пеной.

Срок: при обращении жильцов в течении 10 дней с момента обращения.

Контроль за выполнением работ возложить на ген. директора ООО «НАШ ДОМ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Технический директор
ООО «ВМ Инвест»



Петрусь П. Н.

СЕКРЕТАРЬ
Начальник ПТО



Решетко В. А.

Ознакомлен: ген.дир.
ООО «НАШ ДОМ»



Ефименко А. Н.